Direction de la Santé Publique

Département Santé-Environnement
Unité territoriale de Haute-Saône
11 Boulevard des Alliés
CS 10215
70004 VESOUL Cedex
Tel : 03 84 78 53 18
Fax : 03 81 65 58 65

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Vesoul, le 4 janvier 2019

MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP DE VELESMES
MAIRIE
4 rue de Saint-Broing
70100 VELESMES

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEP DE VELESMES

Les analyses sont effectuées par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de Vesoul et/ou le laboratoire Eurofins Hydrologie Est de Maxeville.

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00099657	
Unité de gestion		0296	SIAEP DE VELESMES
Installation	TTP	003750	STATION SAINT BROING SAUVIGNEY
Point de surveillance	P	0000003710	STATION SAINT BROING SAUVIGNEY
Localisation exacte	M. VIROT Guy - 10 rue du Grappigney		
Commune		VELESMES-ECHEVANNE	

Prélevé le : mardi 11 décembre 2018 à 12h15
par : LABORATOIRE DE VESOUL
Type visite : P1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13,2 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,83 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,94 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00103384 Référence laboratoire : HY1850-4613/1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50 NFU		1,00		0,50
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					

INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)

Direction de la Santé Publique

Département Santé-Environnement
Unité territoriale de Haute-Saône
11 Boulevard des Alliés
CS 10215
70004 VESOUL Cedex
Tel : 03 84 78 53 18
Fax : 03 81 65 58 65

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00103384 Référence laboratoire : HY1850-4613/1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	26,8	°f				
Titre hydrotimétrique	33,8	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	12	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	640	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	11	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Arsenic	0,18	µg/L		10,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	**1,1**	mg/L		**1,00**		
Nitrates (en NO3)	**53**	mg/L		**50,00**		
Nitrites (en NO2)	<0,020	mg/L		0,10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	7	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00099657)

Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables. L'eau présente une teneur excessive en nitrates. Un recontrôle a été programmé.

Pour le Directeur général,
Lingénieur d'études sanitaires'Unité Territoriale Santé-Environnement,

Isabelle BARTHE-FRANQUIN

INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)

Direction de la Santé Publique

Département Santé-Environnement
Unité territoriale de Haute-Saône
11 Boulevard des Alliés
CS 10215
70004 VESOUL Cedex
Tel : 03 84 78 53 18
Fax : 03 81 65 58 65

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

Vesoul, le 4 janvier 2019

MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP DE VELESMES
MAIRIE
4 rue de Saint-Broing
70100 VELESMES

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEP DE VELESMES

Les analyses sont effectuées par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de Vesoul et/ou le laboratoire Eurofins Hydrologie Est de Maxeville.

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00099711	
Unité de gestion		0296	SIAEP DE VELESMES
Installation	UDI	000888	RESEAU VELESMES ECHEVANE
Point de surveillance	P	0000001092	VELESMES
Localisation exacte		M. PUSEY Pierre - 1 rue de l'Eglise	
Commune		VELESMES-ECHEVANNE	

Prélevé le : lundi 17 décembre 2018 à 10h05
par : LABORATOIRE DE VESOUL
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1 — Code SISE de l'analyse : 00103435 — Référence laboratoire : HY1851-4650/1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Nitrates (en NO3)	**53** mg/L		**50,00**		
Nitrites (en NO2)	<0,020 mg/L		0,50		

INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)

Direction de la Santé Publique

Département Santé-Environnement
Unité territoriale de Haute-Saône
11 Boulevard des Alliés
CS 10215
70004 VESOUL Cedex
Tel : 03 84 78 53 18
Fax : 03 81 65 58 65

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-
Franche-Comté

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00099711)

L'eau présente une teneur excessive en nitrates. L'eau ne doit pas être consommée par les femmes enceintes et les nourrissons.

Pour le Directeur général,
Lingénieur d'études sanitaires'Unité Territoriale Santé-Environnement,

Isabelle BARTHE-FRANQUIN

INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)